



# CITTÀ DI SALEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani  
4° SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZI AMBIENTALI

**OGGETTO:** FAQ relativa alla **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO** DI "Gestione, Supervisione e Direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei 4 impianti di depurazione reflui cittadini, e delle 5 stazioni di sollevamento".  
**CIG 7591420DF3 CUP H64D18000030004**

**Quesito 1** - L'impresa ..... chiede se il Comune metterà a disposizione per i n° 4 impianti di depurazione, gli auto campionatori per il prelievo nelle 24 ore del refluo in ingresso e del refluo in uscita.

**Quesito 2.** Negli atti di gara non risulta previsto il costo per i prodotti chimici, quali ipoclorito di sodio e polietrolita. Sono da considerare come costi a piè lista?

**Quesito 3.** L'Ente ha previsto presso l'impianto, l'impiego di qualche dipendente comunale in ausilio ai dipendenti già previsti?

**Quesito 4.** Viene messo a disposizione anche un mezzo del comune per i trasferimenti da un impianto all'altro?

**Quesito 5.** L'importo relativo alle analisi appare sottodimensionato, si riferisce ad un solo impianto?

**Quesito 6.** L'Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione:

a. con riferimento all'elemento "Miglioramento degli impianti, del servizio, con riferimnto anche ai luoghi di lavoro, e al rispetto e salvaguardia dell'ambiente" – Max 12 facciate di fogli formato A4 con dimensione carattere 12, esclusa copertina;

b. con riferiemento all'elemento "Capacità organizzativa della struttura adibita alla gestione" ..... Max 6 facciate di fogli formato A4 con dimensione carattere 12, esclusa copertina; si chiede se tali limiti sono orientativi o tassativi e se possibile inserire eventuali allegati;

**Risposta 1** – A breve i 4 impianti di depurazione saranno dotati dagli auto campionatori per il prelievo nelle 24 ore del refluo in ingresso e del refluo in uscita, in quanto previsti nel progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento i cui lavori sono in corso e prossimi ad essere ultimati.

**Risposta 2** – il costo dei prodotti chimici, quali ipoclorito di sodio e polietrolita non è stato previsto ai fini della quantificazione del canone, pertanto tale costo sarà liquidato a parte a piè lista, oppure fornito direttamente da questa Amministrazione;

**Risposta 3** – Il servizio non prevede l'impiego di dipendenti comunali presso gli impianti di depurazione, in ausilio ai dipendenti previsti nel nuovo appalto;

**Risposta 4** – Non è previsto alcun mezzo del Comune per i trasferimenti da un impianto all'altro;

**Risposta 5** - L'importo relativo alle analisi chimiche si riferisce a tutte e quattro gli impianti di depurazione.-

**Risposta 6** – Relativamente al punto "B" Offerta tecnica ( da pagina 24 del disciplinare di gara) si chiarisce che i limiti previsti nelle lettere a. e b. sono tassativi e gli eventuali allegati devono rientrare entro tali limiti.-

L'Ufficio in indirizzo è invitato a pubblicare la presente Nota nella sezione FAQ-Bandi di gara.-

Salemi li 26/11/2018

IL RUP  
(Geom. Alberto CARADONNA)